

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ЧС13.В.00096

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0001890

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная лаборатория 38080»
 (ООО «Научно-производственная лаборатория 38080»)
 Адрес: 127410, Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 43, ОГРН: 1027700323265,
 тел./факс: +7 499 489 95 39, e-mail: prl38080@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная лаборатория 38080»
 (ООО «Научно-производственная лаборатория 38080»)
 Адрес: 141700, Россия, Московская область, г. Долгопрудный, Лыжниковский проезд, д. 5, ОГРН: 1027700323265,
 тел./факс: +7 495 609 69 96

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
 143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,
 тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojest.ru.
 Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрываете вспучивающееся огнезащитное МПВО
 ТУ 5775-007-17297211-2002 с изм. 1-5
 для защиты деревянных конструкций
 Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП): 57 7500

КОД ЕКПС:

КОД ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
 ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (п.п. 5, 6.1);
 I группа огнезащитной эффективности при поверхностном нанесении с расходом не менее 650 г/м² без учета потерь

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 12941 от 11.08.2015
 ИЛ НИИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИИ02.
 Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле
 № 11063/11062/11061/11359/11360/11467/ИКС2015 от 29.01.2015,
 Акт инспекционного контроля за сертифицированной продукцией № 11063/11062/11061/11359/11360/11467/ИКС3 от 05.02.2015
 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.
 Система сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5775-007-17297211-2002 с изм. 1-5 «Покрываете вспучивающееся огнезащитное МПВО»,
 Инструкция ТИ-005-2002 по нанесению огнезащитного вспучивающегося покрытия МПВО (ТУ 5775-007-17297211-2002)
 на поверхность древесины и кабелей от 05.12.2002

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.09.2015

по 04.09.2020



 Руководитель (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

Е.Н. Мизина

 Эксперт (эксперты)

Т.Н. Егорова