

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ01.В.01942
(номер сертификата соответствия)

ТР 1370085
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью
(наименование и место «Научно-производственная лаборатория 38080»
нахождения заявителя) 127410, Москва, Алтуфьевское шоссе, 43. Тел./факс (499) 489-95-39, 487-02-64.
ОГРН 1027700323265

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью
(наименование и место «Научно-производственная лаборатория 38080»
нахождения изготовителя 141700, Российская Федерация, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5.
продукции) Тел./факс (495) 408-47-19.
ОГРН 1027700323265

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
(наименование и место 143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
нахождения органа по сертификации, тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
выдавшего сертификат соответствия) Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие вспучивающееся огнезащитное МПВО ТУ 5775-007-17297211-2002 с изм.1-5
(информация об объекте сертификации, для повышения огнестойкости стальных конструкций: 5-я группа огнезащитной
позволяющая идентифицировать объект) эффективности (не менее 45 мин.) при общей толщине сухого слоя покрытия 1,69 мм,
включающего в себя толщину антикоррозионного грунта 0,05 мм.
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
57 7500

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА Технический регламент
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ТН ВЭД России

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет о сертификационных испытаниях № 11304 от 14.03.2012
ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02 от 03.10.2011.

Акт о результатах анализа состояния производства и инспекционной проверки № 12373/11606/11061 от 22.11.2011
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 от 03.10.2011.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.04.2012 по 05.04.2017

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Н.П. Копылов

Заместитель руководителя
органа по сертификации

Е.М. Крахмалева

ПРОДЛЕН ПО 05.04.2020

А.Н. Стрекалёв

