

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ57.В.02890  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0659759  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и место нахождения заявителя)

info@npl38080.ru

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная лаборатория – 38080" (ООО "НПЛ-38080"). Адрес: 127410, Россия, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 43. ОГРН: 1027700323265. Телефон +74956096996, факс +74956096996, адрес электронной почты

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная лаборатория – 38080" (ООО "НПЛ-38080"). Адрес: 127410, Россия, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5. ОГРН: 1027700323265. Телефон +74956096996, факс +74956096996.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 23.11.2010 Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ОС ООО "ПожСтандарт". 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Краска огнезащитная марки ОЗК-45Д для древесины, плотностью не менее 1,2 г/см<sup>3</sup>, выпускаемая по ТУ 2316-019-17297211-2006 «ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ОЗК-45Д». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

23 1613

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

3824 90 700 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

«Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний». Обеспечивает I (первую) группу огнезащитной эффективности при поверхностной обработке с расходом краски не менее 300 г/м<sup>2</sup> (без учета потерь); устойчива к старению.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. от 13.07.2015 года N 234-ФЗ), глава 19, статья 81, п.п. 1, 4, глава 30, статья 136, глава 14, статья 52, п.п. 5, 6, статья 58, п. 1, статья 150. Путём выполнения требований ГОСТ Р 53292-2009

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.

Отчет о сертификационных испытаниях № ОПБ43/11-2015 от 12.11.2015 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес:

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.OC04.СМК.00288 от 17.09.2015 г. до 17.09.2018 г., выдан ОС ООО «Евротест», рег. № СДС-СМ.RU.3791.OC04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.11.2015 по 17.11.2018

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Р.Т. Шигабдинова

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Л.В. Козийчук

