

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ58.В.01977

## ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0012018

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная лаборатория-38080" (ООО "НПЛ-38080"). Адрес: 127410, РОССИЯ, г. Москва, шоссе Алтуфьевское, д. 43. ОГРН: 1027700323265. Телефон: 84956273657, 84994899539. Факс: 84957883773. E-mail: info@npl38080.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная лаборатория-38080" (ООО "НПЛ-38080"). Адрес: 127410, РОССИЯ, г. Москва, шоссе Алтуфьевское, д. 43. ОГРН: 1027700323265. Телефон: 84956273657, 84994899539. Факс: 84957883773. E-mail: info@npl38080.ru  
Адрес производства: Обособленное подразделение Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственная лаборатория-38080" (ООО "НПЛ-38080"). Адрес: 141700, РОССИЯ, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5, строение 8. ОГРН: 1027700323265. Телефон: 84959408214, 84956400473, 84956096996. Факс: 84956096996.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д.1, стр.А. Адрес места осуществления деятельности: 301760, РОССИЯ, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Горноспасательная, д. 1, Литер А. ОГРН: 1107154018166. Телефон: +74874655953, +74852801688. Факс: +74874655953. E-mail: info@aifarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитная краска ТОСТЕРМ для стальных строительных конструкций, выпускаемая по ТУ 2316-024-17297211-2012. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

23 1613

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ)  
См. Приложение – бланк № 0012039

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 168-С/ТР-16 от 11.04.2016 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.OC04.CMK.00288 от 17.09.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.04.2016 по 13.04.2019



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов

Е.И. Ухарова

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ58.В.01977

(обязательная сертификация)

№ 0012039

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 с изм. № 1	"Средства огнезащиты для стальных конструкций. Методы определения огнезащитной эффективности"	Огнезащитная краска ТОСТЕРМ для стальных строительных конструкций, выпускаемая по ТУ 2316-024-17297211-2012, при нанесении на антикоррозионный грунт ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной не менее 0,05 мм, в соответствии с Инструкцией № ТИ 016-2012, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля 40Ш1 по СТО АСЧМ 20-93 (приведенная толщина металла 5,8 мм), обеспечивает время достижения критической температуры 500°С на образцах металлоконструкций - не менее 90 мин., при толщине сухого слоя покрытия не менее 1,7 мм и установленным изготовителем расходом материала не менее 3,06 кг/м <sup>2</sup> , без учета технологических потерь



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов

инициал, фамилия

Е.И. Ухарова

инициал, фамилия